

## 第2回新病院建設工事市民見学会実施結果報告書

令和4年9月18日(日)

### 1 病院側出席者（合計10名）

新病院建設室長および事務局職員係長以下4名、工事施工業者3名、工事監理業者2名

### 2 市民参加者計 32名

- (1) 午前9時～ 15名
- (2) 午前11時～ 10名
- (3) 午後2時～ 7名

### 【地区別参加者一覧】

河辺町	9名	大門	2名	駒木町	1名	二俣尾	1名
畠中	5名	梅郷	2名	師岡町	1名	富岡	1名
千ヶ瀬町	2名	成木	2名	和田町	1名	小曾木	1名
新町	2名	東青梅	1名	根ヶ布	1名		

### 3 内容

- (1) 新病院建設事業の概要について
- (2) 工事現場内の見学（地上6階部分および地下1階モデルルーム）
- (3) 質疑応答  
別添のとおり

以上

## 9/18(日)新病院建設工事市民見学会質疑応答

### ■質疑応答

項番	質問	回答
1	地震対策について教えてほしい。	本館は免震構造となっており、地下に免震装置を設置している。
2	病床数はいくつになるのか、また、手術室数は何部屋か。	本館開院時には455床、西館開院時で501床である。また、手術室は10室である。
3	資材の高騰や納期の遅延などにより工事に影響は出ているのか。	資材は高騰しており、契約金額内での施工は厳しい状況である。納期遅延対策は早期に機器類を決定し、工期に間に合うような段取りとしている。
4	新病院の建設に税金は投入されているのか。	新病院建設事業の大半は、借入金で対応予定である。
5	屋上には、ヘリポート以外に何を設置するのか。一般の方は上れるのか。	本館屋上には、発電機や空調の室外機等の設備機器を設置する。一般の方は上ることはできない。
6	工事における建設、電気、設備のそれぞれの発注比率はどのくらいなのか。	建設、電気、設備については一括契約のため、それぞれの正確な発注比率は不明であるが、電気・設備工事でおおよそ30%程度かと思われる。
7	敷地内駐車場の台数はどのくらいなのか。	278台分の駐車スペースを整備する計画としている。
8	工事の騒音対策はどのようにしているのか。	低騒音・低振動機械の使用や工法で、近隣への影響を最小限とするよう努めている。
9	本館への患者引っ越しはどのように行うのか。	院内職員による検討チームを立ち上げ、詳細を検討している。また、他病院の引越しの様子を視察し、参考にしている。
10	現病院はトイレが狭く、点滴スタンドが引っかかるてしまうが、新病院ではどうか。	新病院では、各病室に隣接する形でトイレを整備し、十分な広さを確保している。
11	古い建物の解体についてはどのような状況になるのか。	西棟、東棟の解体工事は令和6年12月頃から約1年かけて行う。低騒音・低振動機械の使用、防音パネルの使用などにより周辺に配慮する。
12	病院内は目で見えるような案内を行うのか。	エリアごとに色分けして分かり易く表示する。
13	路線バスが乗り入れるのか。	西武バス、都営バスに敷地内へ乗り入れていただく協議を行っている。
14	レストランはあるのか。	レストランの導入は計画していない。本館1階にコンビニエンスストアを設置し、店舗前にイートインコーナーを設ける計画としている。
15	駐車場に車いすの方などの優先的なスペースはつくるのか。	正面玄関口に一番近いところへ屋根のある駐車場を計画している。